

VAS „Elektroniskie sakari”
Iepirkumu procedūras būvdarbu veikšanai
no 20 000 – 169 999 *euro*
„Apkures sistēmas rekonstrukcija”, identifikācijas
Nr. VASES 2018/03 (turpmāk – Iepirkums)
ietvaros saņemtais jautājums un sagatavotā atbilde

Jautājums

Lūgums skaidrot Iepirkuma nolikuma pielikuma Nr. 4 “Finanšu piedāvājums” lokālās tāmes Nr.1.2. 81. pozīciju *“Restaurācijas kompl. čuguna radiatoriem dažādi – kpl 182,00”* – kādā kvalitātē jārestaurē čuguna radiatoru (skalošana, krāsošana utt.)?

Atbilde

Iepirkuma nolikuma pielikuma Nr. 4 “Finanšu piedāvājums” lokālās tāmes Nr.1.2. 81. pozīcijā čuguna radiatoru restaurācijā iekļaujama radiatoru demontāža no apkures stāvvada, to aizvešana uz vietu, kur notiks radiatora skalošana un vecās krāsas noņemšana. Restaurācija iekļauj sevī arī radiatora esošo savienojuma vietu atjaunošanu, ja tas ir nepieciešams un citas restaurācijas darbības, kuras pilnībā atjauno radiatora funkcionalitāti, izskatu, tā kalpošanas ilgumu u.t.t.